




## RCCB 6KA 2 pole Type A

Type: GCD...



GCD 2P 80A



### Technical data

Rated voltage $U_n$	230 AC
Rated current $I_n$	80A
Rated short-circuit capacity	6 kA
Rated making and breaking capacity $I_m$	800A
Back-up fuse	100A gG
Type	A
Isolating class	B
Rated residual current $I_{\Delta n}$	30 mA
Terminals	1-25mm <sup>2</sup> , (1-35mm <sup>2</sup> for 100A)
Standards	EN 61008, IEC 61008



Dokument/document		Utgava datum/edition date
Försäkran om överensstämmelse/ Declaration of conformity		2016-06-29
Avdelning/department Kvalite/Quality		
Ansvarig/prepared Magnus Arvidsson	Version 4	Sida/page 1 av/of 1

Supplier/Tillverkare:

*GARO AB*  
*Box 203*  
*S-335 25 GNOSJO*  
*Sweden*

Telephone: +46 (0)370 33 28 00  
Telefax: +46 (0)370 33 28 50

Supplier established within EU/Ombud etablerad inom EG

Supplier of equipment /Materielslag : Earth leakage circuit breaker/Jordfelsbrytare

Trade Mark/ Varumärke: GARO

Type Designation / Typbeteckning: GCD-.. and / och G-RCD-..

We hereby declare that our product fulfils the requirements of following EC directives/  
Vi intygar härmed att vår produkt uppfyller krav enligt följande EU direktiv:

- The Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU I Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU.
- Electromagnetic compatibility (EMC) 2004/108/EU/Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/ 108/EG.
- RoHS Directive (RoHS) 2011/65/EU /RoHS direktivet (RoHS) 2011/65/EG.
- No electromagnetic compatibility (EMC) immunity or emission tests are required on the assembly/  
Produkten innehåller inte elektroniska apparater som påverkas enligt förbehållen enligt direktivet  
(EMC) 2004/108/EG.

The following harmonised standards (latest edition) or technical specifications which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EU have been used in the design:/  
Följande harmoniserade standarder (senaste utgåva) eller tekniska specifikationer som uppfyller god säkerhetsteknik

praxis inom EG har använts i konstruktionen: EN 61008-1

- The equipment conforms completely with the above stated harmonised standards or technical specifications./  
Materielen överensstämmer helt med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer.

Or/eller

- The equipment confirms only partially with the above stated harmonised standards or technical specifications but complies with good practice in safety matters in force within the EU./  
Materielen överensstämmer endast delvis med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer, men uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG.

We have product surveillance according to CENELEC's harmonised requirements, documents CCA-201.

Garo AB  
Company/Företag

2016-06-29  
Date/Datum

Sign/Underskrift

Environmental- and Quality Manager/Kvalitets- och Miljöchef  
Position/Befattning

Magnus Arvidsson  
Name / Namnförtydligande